



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W LĘBORKU**

Lębork, dnia 20.02.2024r.

OHK.9022.1.32.2024

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi w 2023 r.
Nr OHK.3.W.2024
za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

dla miasta Lęborka, części miejscowości Mosty oraz miejscowości Rybki - zaopatrywanych w wodę do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę ze stacją uzdatniania wody w Lęborku.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 338 ze zm.) oraz § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), biorąc pod uwagę okresowe oceny jakości wody, o których mowa w §22 ww. rozporządzenia wydane na podstawie wyników badań jakości wody uzyskanych w 2023 r., dokonał oceny obszarowej jakości wody dla wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę ze stacją uzdatniania wody w Lęborku i stwierdził:

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu określanego nazwą „Lębork” jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku ul. Pionierów 2. Wodociąg publiczny Lębork ze stacją uzdatniania w Lęborku zaopatruje w wodę miejscowości: Lębork, część miejscowości Mosty oraz miejscowość Rybki a ponadto jako odrębne strefy zaopatrzenia w wodę miejscowości: Ługi i część miejscowości Mosty oraz Kębłowo Nowowiejskie, Nową Wieś Lęborską. Za jakość wody w miejscowości Nowa Wieś Lęborska, w Mostach, Ługach, Kębłowie oraz Łowczu odpowiada Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej.

Z wodociągu publicznego ze stacją uzdatniania wody w Lęborku korzysta 33625 osób, a średnia dobowa produkcja wody wynosi 6205 m³. Woda wydobywana jest z podziemnych warstw wodonośnych. Stosowane procesy uzdatniania wody to: wstępne napowietrzanie – filtracja na I stopniu (odżelazianie) – wtórne napowietrzanie – filtracja II stopnia (odmanganianie).

W 2023 r. pobrano do badań 33 próbki wody. Analiza uzyskanych wyników badań w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) nie wykazała w badanym zakresie przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody określonych w załącznikach 1 i 4 do w/w rozporządzenia. Nie odnotowano niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody pochodzącej z przedmiotowego wodociągu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody wykonanych w 2023 r. stwierdził, że wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę ze stacją uzdatniania w Lęborku produkował wodę przydatną do spożycia przez ludzi.

p.o. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Lęborku
Renata Zińka

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Lęborka
2. Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska

Do wiadomości:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
2. a/a